

संज्ञा में B. D. Academy Khemzoch Annapur दिनांक 15/05/17  
प्रकार - Inspection of fire extinguisher for NOC.  
विषय - आम से सुरक्षा एवं नवाय से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच के प्रतिवेदन।

प्रस्ताव - प्रसंगाधीन विषय को आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि B. D. Academy के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 05/05/17 को अग्निशामक Banka में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान/ संस्थान के द्वारा लार्जे गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्र.सं.	यंत्रों का प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
01.	A class fire est. 9kg	15/09/12	24/04/17	N-car by rooms.	06
02.	BC fire est. 10 kg	"	"	Gr. 2/002 Verondah	01
03.	BC fire est. 5 kg	"	"	1st 2/002 "	04
04.	BC fire est. 10kg	24/03/14	"	2nd 2/002 "	03
05.	CO2 BC fire 4 1/2 kg est.	15/09/12	"	Comp. Lab.	01
06.	ABC fire 5kg est	24/03/14	"	Reception.	01.
07.	ABC fire est 10 kg.	01/08/15	"	All Lab.	10
08.	DCP est. 5 kg.	03/05/17		Lab, Library.	05
					31.

सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक/खराब पाये गये।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा जाँ हेतु प्रस्तुत किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 15/05/17 से 14/05/18 तक 01 वर्ष के लिए ठीक/खराब है, बशर्ते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँति एवं संचालन करेंगे।

- जैसे -
- (i) सभी गोदालों को साफ रखना।
  - (ii) सभी वासरों को ठीक रखना।
  - (iii) सभी गैटहौल का साफ रखना।
  - (iv) सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
  - (v) सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

यदि प्रतिष्ठान/ संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संचालन भली-भाँति नहीं करते हैं तो वे यंत्र संचालन कमी के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान/ संस्थान के मालिक / प्रबंधक स्वयं जबाबदेह समझे जाएँ और इस परिस्थिति में बीच में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा से जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।